

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 19/\_\_\_\_\_**

Андреевский с.о.  
Место составления

18.03.2024 г.  
Время 17:41

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 19 от 07.03.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - и.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

МӘДИ ЖАНГЕЛДІ ҚАЙРАТҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Октябрьское отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

КГУ «Основная средняя школа села Октябрьское отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»; АҚМОЛИНСКАЯ, ШОРТАНДИНСКИЙ, null.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 18.03.2024 - 18.03.2024**

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

18.03.2024 года проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности с посещением объекта, а именно объекта КГУ «Основная средняя школа села Октябрьское отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, село Октябрьское, по итогам проверки выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, а именно.

КГУ «Основная средняя школа села Октябрьское отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»;

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	1. Руководителем объекта не обеспечивается заполнение журнала по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей,	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	составляемом в произвольной форме. Основание: п. 14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	2. Двери подвала, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, не закрываются на замок. Основание: п. 28 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	3. В спортивном зале и в холле объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, содержатся не исправном состоянии. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	4. 1-этаже на эвакуационных путях устроены препятствия (стол преграждающий свободный выход), сужающие проектные размеры эвакуационных путей и выходов. Основание: п. п. 1 п. 36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	5. В школе на путях эвакуации 1 и 2-этажах применяются горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум). Основание: п. п. 3 п. 36 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	6. У подвальной двери, используется электрический провод с нарушением требований безопасности, который может привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание), а также эксплуатируется электрический провод потерявший защитные свойства изоляций. Основание: п. п. 1 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	
7	7. В кабинете завхоза, 4 и 7 класса используются приемниками электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты (лампы без плафонов). Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	8. В столовой на соединительной электрической коробке отсутствуют защитные крышки. Основание: п. 82 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	9. В школе отсутствует проектная документация на системы и установки пожарной автоматики, а также акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Основание: п. п. 7 и п. п. 3 п. 70 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*А. С. Мамбетов*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

*Мамбетова А. С.*

*А. М. Ж.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

*замечаний нет*

*А. М. Ж.*

Приложение на «\_\_» листах

«14» март 2024 г.